



LIMOGES
ARTS DU FEU
ET INNOVATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Limoges, le 19 mars 2021

Fermeture de la piscine de Beaublanc ce vendredi

Ce matin, lors d'un essai d'alarme de chlore périodique réalisé par les mécaniciens de la piscine, un réactif (non identifié à ce stade) est entré dans la réaction chimique, provoquant des déflagrations et un dégagement de chlore gazeux dans le local technique situé à l'extérieur. Le chef de bassin a immédiatement évacué l'établissement et prévenu les pompiers.

Ces derniers ont vérifié qu'aucun utilisateur n'avait été incommodé par les émanations et que la réaction chimique était terminée. Les deux agents mécaniciens de la Ville, qui étaient munis de leurs équipements de protection, ont été pris en charge par les pompiers et se portent bien.

Une analyse précise de l'incident est en cours, avec le soutien de la cellule de gestion des risques chimiques des sapeurs-pompiers, afin de réexaminer le protocole d'essai et d'éliminer la cause spécifique de l'incident rencontré ce matin.

Tous les créneaux de natation réservés ont été annulés (pôle espoir et bnssa). Par mesure de précaution, la piscine sera fermée toute la journée.

Contact presse Ville de Limoges :

Claire GLÉDEL

Attachée de presse

05 55 45 60 49 / claire.gledel@limoges.fr

Suivez l'actualité de la Ville : limoges.fr



/villedelimoges



@VilleLimoges87



villedelimoges



/ville_de_limoges



7ALimoges



Ville de Limoges